

Obec Priepasné

č.j.: SOÚ 37,R/2025 Prie. (SOÚ 35/2024)

Priepasné, dňa 28.07.2025

S t a v e b n é p o v o l e n i e

Stavebník : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,**
IČO : 36 361 518

v zastúpení : **Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava**

v zastúpení : **Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec**

v zastúpení : **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava , IČO : 35 745 401**

v zastúpení : **Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra**

podal dňa 21.08.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu " L13.0404.21.0006 SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Priepasné, na umiestnenie, ktorej bolo vydané obcou Priepasné územné rozhodnutie dňa 10.07.2024 pod č.j.: SOÚ 30,R/2024 Prie. (SOÚ 34/2023), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2024.

Obec Priepasné ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a takto rozhodla :

líniová stavba

" L13.0404.21.0006 SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK "

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica

druh a účel stavby :

inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica,

v katastrálnom území **Priepasné**,

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN rozvody : Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre navrhovanú transformačnú stanicu TS 0045-009.

Prípojka začína na exist. PB č.1 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 15950/1 - (KNE 15915)), kde sa zrealizuje prechod vedenia do kábla.

Trasa navrhovaného VN káblového vedenia začína pri exist. PB č.1 kde je osadený nový úsekový odpínač. Z exist. PB č.1 ide trasa riadeným pretlakom popod cestu III. triedy, ďalej pokračujeme v zeleni po hranici pozemkov a okraji lesa až do navrhovanej TS č. 0045-009 (umiestnená na pozemku p.č. KNC 25645/1). Pripojenie do novej kioskovej trafostanice

bude pomocou T-adaptérou.

VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm² celkovej dĺžky 1530m.

V trase a koridore káblového vedenia - v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 - červená farba s označením ZSDIS.

HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 1530m.

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúceho NN rozvodu napojeného z exist. trafostanice na novobudovanú trafostanicu.

Trafostanica TS č. 0045-009 (PS 01) : Z navrhovanej transformačnej stanice bude vyvedený jeden NN kábel NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúceho NN vzdušného vedenia v dotknutej lokalite k.ú. Priepasné.

1. NN vývod bude ukončený po 30m od trafostanice na exist. podpernom bode (umiestnený na pozemku p.č. KNC 25644). NN vývod z trafostanice bude zaústnený do novej 1-VRIS2+K uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm².

Distribučné NN káblové vedenie navrhujem realizovať káblom NAYY-J 4x240mm². Trasované budú v zeleni. Dĺžka hlavného NN rozvodu je 30m.

Prepoje z novej skrine VRIS na existujúce vzdušné vedenie navrhujem realizovať NAYY-J 4x95mm².

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x35cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FXKV ø160mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom.

Demontáž NN rozvodov :

Súčasťou stavebného objektu je demontáž NN vzdušného vedenia 4x AlFe 42/7 vrátane PB podľa výkresovej časti dokumentácie v celkovej dĺžke 660m.

PS 01 - Transformačná stanica :

Predmetom prevádzkového súboru je výmena exist. TS v záujmovej lokalite, resp. výstavba novej trafostanice z dôvodu spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

PS 01 :

- Vybudovanie novej kioskovej trafostanice typu HARAMIA EH6.
- Transformátor 1x160kVA, VN rozvádzač KT, NN rozvádzač 6-vývodový.

Situovanie trafostanice : Navrhovaná transformačná stanica bude osadená na pozemku p.č. KNC 25645/1 v k.ú. Priepasné. Bude uložená do svahu, za zadnou a bočnými stenami transformačnej stanice bude oporný múr.

Trasa navrhovanej stavby je znázornená vo výkrese : SITUÁCIA STAVBY (časť 1.), archívne číslo : 220707-UC0010-04.

sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

1. Stavba bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl.č. 147/2013 Z.z..

3. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.

4. Stavba bude ukončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

5. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.

V zmysle § 62 ods.1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

6. Stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona musí zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

7. Stavebník v zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona predloží doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

8. Stavba " L13.0404.21.0006 SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK " pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica

9. Technické údaje stavby :

SO 01 - VN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre navrhovanú transformačnú stanicu TS 0045-009.

Prípojka začína na exist. PB č.1, kde sa zrealizuje prechod vedenia do kábla.

Trasa navrhovaného VN káblového vedenia začína pri exist. PB č.1 kde je osadený nový úsekový odpínač. Z exist. PB č.1 ide trasa riadeným pretlakom popod cestu III. triedy, ďalej pokračujeme v zeleni po hranici pozemkov a okraji lesa až do navrhovanej TS č. 0045-009. Pripojenie do novej kioskovej trafostanice bude pomocou T-adaptérou.

VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm² celkovej

dĺžky 1530m.

V trase a koridore káblového vedenia - v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 - červená farba s označením ZSDIS.

HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 1530m.

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FKKV ø200mm, resp. PE ø200mm.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|--|--------|
| - VN káblové vedenie 3x NA2XS(F)2Y 1x240 mm ² | 1530 m |
| - Úsekový odpínač OTE 25/400-32 | 1 ks |

Napäťová sústava VN:

- 3/AC, 22 kV, 50Hz, IT

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

podľa písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 02 - NN rozvody :

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie existujúceho NN rozvodu napojeného z exist. trafostanice na novobudovanú trafostanicu.

Trafostanica TS č. 0045-009 (PS 01) : Z navrhovanej transformačnej stanice bude vyvedený jeden NN kábel NAYY-J 4x240mm² pre vyvedenie výkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existujúceho NN vzdušného vedenia v dotknutej lokalite k.ú. Priepasné.

1. NN vývod bude ukončený po 30m od trafostanice na exist. podpernom bode. NN vývod z trafostanice bude zaústený do novej 1-VRIS2+K uchytenej o stĺp, z ktorej sa zrealizujú NN prepoje na NN vedenie pre všetky smery. NN vedenia budú na stĺpe rozpojené a ukotvené. Napájané budú novými NN prepojami NAYY-J 4x95mm².

Distribučné NN káblové vedenie navrhujem realizovať káblom NAYY-J 4x240mm². Trasované budú v zeleni. Dĺžka hlavného NN rozvodu je 30m.

Prepoje z novej skrine VRIS na existujúce vzdušné vedenie navrhujem realizovať NAYY-J 4x95mm².

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x35cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FKKV ø160mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|-----------------------------------|------|
| - NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 | 30 m |
|-----------------------------------|------|

Napäťová sústava NN distribučný rozvod:

- 3/PEN, AC, 400/230V, 50 Hz, TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:
ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

Demontáž NN rozvodov :

Súčasťou stavebného objektu je demontáž NN vzdušného vedenia 4x AlFe 42/7 vrátane PB podľa výkresovej časti dokumentácie v celkovej dĺžke 660m.

PS 01 - Transformačná stanica :

Predmetom prevádzkového súboru je výmena exist. TS v záujmovej lokalite, resp. výstavba novej trafostanice z dôvodu spoľahlivosti dodávky elektrickej energie. Jedná sa o vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH6.

Konštrukcia transformačnej stanice :

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6, výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Základné technické údaje:

Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice:	z vnútorného priestoru
Vonkajšia dĺžka:	3200 mm
Vonkajšia šírka:	2710 mm
Zastavaná plocha:	8,67 m ²
Celková výška so strechou:	3250 mm
Výška (nad terénom):	cca 2650 mm
Hĺbka zapustenia do zeme:	600 mm
2 kusy celohliníkových dverí :	s vetracou mrežou po celej ploche dverí

PS 01 :

- Vybudovanie novej kioskovej trafostanice typu HARAMIA EH6.
- Transformátor 1x160kVA, VN rozvádzač KT, NN rozvádzač 6-vývodový.

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :

písm. c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

Oporný múr :

Oporný múr je navrhnutý pre zabezpečenie stability plochy pre osadenie transformačnej stanice. Výškové osadenie navrhovanej TS je prispôbené úrovni budúcej plochy terénu, odkiaľ bude TS prístupná. Navrhovaná kiosková trafostanica bude umiestnená v svahovitom teréne na pozemku p.č. KNC 25645/1 v k.ú. Priepasné. Výškové osadenie trafostanice (TS) $\pm 0,000 = 336,53$ m.n.m vychádza z existujúcich výšok okolitého terénu resp. spevnenej plochy, odkiaľ bude navrhovaná TS obsluhovaná.

Oporný múr je navrhnutý na zabezpečenie svahu a vytvorenia plochy pre osadenie trafo stanice. Oporný múr bude mať tvar písmena U, dl. $6,360 \text{ m} + 6,10 \text{ m} + 6,360 \text{ m}$ (celk. dl. $18,82 \text{ m}$), pričom z dvoch strán bude mať premenlivú výšku $2,67 \text{ m}$ nad $\pm 0,000$ a $1,870 \text{ m}$ nad $\pm 0,000$ a zo strany svahu bude výšky $2,67 \text{ m}$ nad $\pm 0,000 \text{ m}$, a bude opatrený oceľovým pletivovým zábradlím. Nadzemná resp. horná časť múra má hrúbku 250 mm , spodná časť, päta múru je šírky 1500 mm . Výška múra je 3800 mm a $3000 \text{ mm} +$ základová päta výšky 600 mm , pričom nadzemná časť bude 295 mm až 1500 mm nad úrovňou terénu.

Navrhovaný múr je monolitický, z liateho železobetónu triedy STN EN 206-1 - C25/30 - XC2, XA1, XF1 (SK) -Cl 0,2 -Dmax 16 -S3 pri výrobe čerstvého betónu použiť ako prímes kryštalickú práškovú prísadu (SIKA WT -200 P -alt. XYPEX Admix C-100), dávkovanie = min. $3,5 \text{ kg/m}^3$ a vystužený viazanou výstužou triedy B500 podľa výkresu výstuže – časť statika.

Horná hrana, šírky 250 mm je v rovine (na úrovni $+2,670 = 359,20 \text{ m n. m.}$). Povrch oporného múra v styku so vzduchom, bude impregnovaný uzatváracím náterom SIKAGARD 704S. Na oporný múr v styku so zemínou sa položí nopová fólia, ako mechanická ochrana múru.

Pre odvádzanie prebytočnej vody z vnútornej a vonkajšej strany oporného múra sa bude realizovať drenáž, ktorá bude vyvedená cez oporný múr pomocou bezpečnostných prepádov $\varnothing 110 \text{ mm}$ (v opornom múre budú osadené výtokové rúry $\varnothing 102 \text{ mm} - Z/01$ (6x prestupy priemeru $\varnothing 110 \text{ mm}$). Po osadení rúr budú prierazy utesnené expanzívnu zálievkovou maltou (napr. SikaGrout 212) a napučiacim tmelom (napr. Sikaswell S-2).

Drenáž bude vedená pozdĺž oporného múra drenážnym potrubím $\varnothing 100 \text{ mm}$, Agrosil 2500SN8. V mieste osadenia drenážnych rúr, bude vyhotovená vrstva zo štrkového zasypu obaleného geotextíliou 500 g/m^2 . Pod touto vrstvou bude ílové tesnenie.

Drenáž je potrebné pravidelne kontrolovať a prečisťovať, musí byť funkčná, aby prebytočná voda nezaťažovala oporný múr a nezdržiavala sa za oporným múrom.

Pre odvádzanie prebytočnej vody z plochy okolo TS budú okolo oporného múra osadené žľabovky.

Zásyp okolo oporného múra bude z výkopovej zeminy, ktorá bude zhutnená po 300 mm .

Na opornom múre bude osadené pozinkované pletivé oplatenie výšky $1,00 \text{ m}$. Žiarovo pozinkované stĺpiky oplatenia budú osadené z hornej strany oporného múra cez kotevné platničky. (podrobnejšie vid' výkres zámočníckych výrobkov).

Cez oporný múr budú vytvorené prierazy pre odvodnenie oporného múru a pre kabeláž pre TS. Pre zabezpečenie vodotesného prestupu do TS cez chráničky, budú v stene TS použité systémové skladané upchávky. Upchávka sa osadí aj na konci HDPE chráničky.

Osadenie oporného múru umiestneného na pozemku p.č. KNC 25645/1 v k.ú. Priepasné bude nasledovné :

- oporný múr bude začínať vo vzdialenosti $15,10 \text{ m}$ od hranice pozemku p.č. KNC

25678/1 južným smerom. Oporný múr bude v dĺžke 6,36 m umiestnený rovnobežne od hranice pozemku p.č. KNC 25644 vo vzdialenosti 0,34 m. Následne bude oporný múr pokračovať v kolmici na oporný múr v dĺžke 6,10 m a oporný múr bude v kolmici v dĺžke 6,36 m ukončený.

10. Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia technických noriem.
12. Stavebník je povinný počas stavebných prác na stavbe zabezpečiť bezpečný prístup k nehnuteľnostiam.
13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
14. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavbyvedúci musí viesť o stavbe dokumentáciu vedenia stavby - stavebný denník.
16. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
17. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením.
18. Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce.
19. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.
20. Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
21. Stavebník je povinný dbať o to, aby neznečisťoval štátnu cestu a miestne cesty nad prípustnú mieru.
22. Stavebník je povinný, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
- 23 Po ukončení stavby podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

24. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 27.09.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000880-002 :

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s umiestnením a povolením stavby „ SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK “ podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie súhlasíme za nasledovných podmienok :

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.

- Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- V prípade vzniku neuvedených druhov odpadov v PD stavby stavebník vydokladuje nakladanie aj s týmito druhmi odpadov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba

- podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

- pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii plniť povinnosti v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nakladá s nebezpečným odpadom musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť

podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

- v prípade využitia výkopovej zeminy na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 97/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 27.09.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000879-002 :

Realizáciou stavby „ SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová VNK, TS, NNK“ v k. ú. Priepasné sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny, ktoré požadujeme zahrnúť do povoľujúceho rozhodnutia stavby:

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

- 2.1. ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

- a) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa - chránený koreňový priestor - u všetkých drevín,

- b) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore - 2,5 m od päta kmeňa dreviny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 2 m (dreviny č. 3, 6, 17, 18, 25, 26)

- c) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,

- d) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplatením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na

koreňové nábehy,

- e) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
- f) ochranu koreňovej sústavy pred stratou vody a teplotnými extrémami prekrytím výkopovej ryhy pravidelne vlhčenou geotextíliou, dobu otvorenia výkopov minimalizovať,

2.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

- a) realizácia trasy v porastoch drevín rastúcich mimo lesa stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

2.3. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

- a) na vyrovňovanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu invázných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných invázných rastlinných druhov,
- b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie, po ukončení prác bude terén v celej trase, osobitne na pozemkoch s charakterom trvalých trávnych porastov uvedený do pôvodného stavu, vrchná humusovitá vrstva bude pri zásype káblového vedenia uložená ako posledná, povrch zásypu bude utlačený na úroveň terénu bez ponechania kameniva na povrchu, povrch zásypu v úseku s trvalým trávным porastom nebude osiaty komerčnou trávou zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín, prípadne bude nastlaný senom z okolitých trvalých trávnych porastov alebo bude ponechaný na samovoľne zarastenie trávou vegetáciou,
- c) v prípade výskytu invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia

invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MZP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,

- d) na úsekoch bez možnosti prístupu po existujúcich komunikáciách (miestne nespevnené cesty, poľné cesty) zemné práce nebudú vykonávané v daždivom počasí za účelom ochrany trvalých trávnych porastov,

2.4. opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby

- a) monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu troch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny k 15. decembru kalendárneho roka,

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie stavby „SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová VNK, TS, NNK“ v území s prvým stupňom ochrany, len za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku.

UPOZORNENIE:

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 07.09.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000839-002 :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Na stavbu: SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK je potrebný súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. c) na transformátory. (k žiadosti stavebník predloží výkresy križovaní, výkres umiestnenia transformátora).

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona zo dňa 23.10.2024 pod č. OU-MY-OSZP-2024/000868-002 :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v platnom znení (ďalej len vodný zákon) vydáva

žiadateľovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení: LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava

súhlas 1.) podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona

na uskutočnenie stavby: „SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK, PS 01 Transformačná stanica“ (07/2023) na pozemku KNC 25645/1 v k.ú. Priepasné podľa výkresu číslo: 220707-UC0000-06 Detail osadenia TS (07/2023), ktorý vypracoval Ing. Dušan Držík, LiV-EPI, s.r.o..

PS 01 Transformačná stanica v projektovej dokumentácii je navrhnutá kiosková transformačná stanica od výrobcu ELEKTROHARAMIA typ EH6. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu. Spodná časť stavebného telesa preberá funkciu základov. Káblový priestor (vaňa) slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou. V transformačnej stanici bude inštalovaný olejový transformátor lx 160 kVA.

Súhlas udeľuje úsek štátnej vodnej správy za nasledovných podmienok:

1. Stavebník je povinný urobiť počas výstavby a prevádzky potrebné opatrenia, tak aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných

vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

2. Prevádzka transformačnej stanice musí byť zabezpečená zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.

3. Žiadateľ musí pravidelne vykonávať kontrolu transformačnej stanice, skúšky tesnosti, pravidelne vykonávať údržbu a opravu.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 12.08.2024 pod zn. CD 25697/2024 :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK investora: Západoslovenská distribučná, a.s., podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Dušan Držík za týchto podmienok:

K vyjadreniu boli predložené stavebné objekty:

- SO 01 - VN rozvody
- SO 02 - NN rozvody
- PS 01 Transformačná stanica TS č. 0045-009

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

- VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 1 x240 1530m
- NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 30m
- NN káblové vedenie NFA2X 4x95 350m
- Rozpoj ovácie a istiace skrine 1ks
- Navrhované transformačná stanica typ EH6, KT, 1x160kVA 1ks

- 1) VN káblový rozvod bude realizovaný káblom NA2XS(F)2Y 3x1x240, celková dĺžka vedenia je 1530m. Pripojenie na jestvujúce VN vedenie VN227 na p.b. 354 cez nový OU 123/227,
- 2) Transformačné stanice :
 - a. Nová transformačná stanica TS 0045-009 Typ EH6, VN rozvádzač KT, Pole 1 prívod od UO 123/227, Pole 2 vývod na transformátor, transformátor 160kVA, 6 vývodový NN rozvádzač,
- 3) Pripojenie na NN rozvody:
 - a. Z novej TS 0045-009 sa vyvedie nový káblový NN rozvod káblom NAYY-J 4x240 na p.b. 131 cez novú skriňu VRIS2 45-19, sa vymení jestvujúce NN vedenie od p.b. 131 po p.b. 136, výmenu bude riešiť až ďalší stupeň PD (AlFe42 za NFA2x 4x95).
- 4) NN poistky v nových skrinách požadujeme navrhnuť tak, aby bola dodržaná selektivita vypínania a impedancia vypínacej slučky.
- 5) Uloženie vn a nn káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek - korungované rúry FXKV ø200 pre vn káble a korungované rúry FXKV ø 160 pre nn káble. Vrchnú hranu uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sietami.
- 6) Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľ a budú poistkové spodky v rozpojovacích skrinách SR.
- 7) Merania spotreby elektrickej energie (fakturačné merania) jednotlivých odberateľov

- budú v elektromerových rozvádzačoch umiestnených na miestach prístupných pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva.
- 8) Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií týchto zariadení.
 - 9) Majetkovo-právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení je riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
 - 10) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
 - 11) V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
 - 12) Napojenie na 22 kV sieť energetiky musí byť zrealizované materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave Západoslovenskej distribučnej, a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.
 - 13) Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s, RSS Západ. Objednávku adresujte na p. Pschotner tel.. +421- (0)34-695 3656, email: jan.pschotner@zsdis.sk
 - 14) Zemné práce-pri križovaní a súbahu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
 - 15) Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s požiadať pracovníkov Tímu správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor
 - 16) Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
 - 17) Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k územnému konaniu a stavebnému konaniu zo dňa 18.08.2023 pod č. 067176/2023/JL :

K umiestneniu a k stavbe: „SA OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK“ **nemáme námietky**, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS :

- **Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Trizuliak, kontakt: 0903 722 752).**
- Pri akejkolvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu **žiadame** vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
- Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.07.2024 pod Číslo 6612420404 :

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade vzniku ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sietí:
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, + 421 34 6512211.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje nehnuteľnosť pripojiť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ zo dňa 30.08.2023 pod č. TD/NS/0680/2023/Kr :

**S vydaním stavebného povolenia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :
VŠEOBECNÉ PODMIENKY :**

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu **trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať

- stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **nevyjadrujeme**.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie zo dňa 10.08.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/012657-002 :

Po oboznámení sa so žiadosťou a priloženým administratívnym materiálom Vám zasielame toto vyjadrenie :

- Podľa predloženého zakresu trasy si výkopové práce spojené s uložením VN káblového vedenia (SO 01 - VN rozvody) a NN káblového vedenia (SO 02 - NN rozvody) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce, v k. ú. Priepasné, a to na pozemkoch parciel registra CKN č. 25644 - záhrada, CKN č. 25645/1 - záhrada, CKN č. 25642/2 - záhrada, CKN č. 25641 - záhrada, CKN č. 25633 - záhrada, CKN č. 25631 - záhrada, CKN č. 25544/1 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 25546, č. 25458, č. 25459, č. 25460, č. 25461), č. 25410 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 25411, č. 25409, č. 25404, č. 25403, č. 25402, č. 25401, č. 25400, č. 25399, č. 25397 a č. 25396), CKN č. 25250/1 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 25395, č. 25394, č. 25393, č. 25392, č. 25391, č. 25390, č. 25389, č. 25296, č. 25295, č. 15716/2, č. 25297, č. 25298, č. 25299, č. 25300, č. 25301, č. 25302, č. 25303, č. 25304, č. 25280, č. 15807, č. 15823, č. 15847, č. 15846 a č. 15845), po dobu kratšiu ako 1 rok.
- V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.
- Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.
- V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.
- Umiestnenie novej kioskovej TS - EH6 (PS 01) na parcele CKN č. 25645/1 - záhrada nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce Priepasné, si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy väčší ako 25 m² (29,64 m²). V tomto prípade vyvstáva zo strany investora stavby povinnosť požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona. Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť na OÚ spolu so žiadosťou, sú uvedené v § 17 ods. 5 zákona.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 31.07.2025 pod č. OU-NM-PLO-2024/012486-002 :

OÚ súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok :

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárenie a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č. 25645/1 resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
- Vstup na poľnohospodárske pozemky, ktoré sú predmetom použitia poľnohospodárskej pôdy vopred prekonzultovať z jej vlastníkom resp. užívateľom.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu a nádvorie s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava.

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 11.12.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/017212-002 :

Podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby „SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK“ v ochrannom pásme lesných pozemkov na parcelách C KN 25644, 25645/2, 25645/1, 25544/1, 25410 (E KN č. 25411, 25409, 25404, 25403, 25402, 25401, 25400, 25399, 25397, 25396), v k. ú. Priepasné za týchto podmienok:

1. Nenarušovať lesnú prevádzku
2. Počas výstavby na lesných pozemkoch dodržiavať príslušne protipožiarne zásady.
3. Pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedne lesné pozemky nebudú používané ako prípadná skládka stavebného materiálu.
4. Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z lesného pozemku.
5. Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku stavebníka.
6. Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení vlastníkom nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 09.08.2023 pod č. SVP 1669/2023/2 7790/2023 :

Z pohľadu správcu drobného vodného toku Šindelák, č. hydrolog. poradia 4-21-10,

identifikátor č. 1505 a správca pozemku pare. č. 25676 KN-C, k. ú. Priepasné, vodné plochy, LV č. 2335 - vo vlastníctve SR, k predloženej PD (Ing. Držík, 07/2023) uvádzame nasledovné:

- V záujmovom území výstavby je vodný tok v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd.
- V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré požadujeme pri výstavbe dodržať.
- K umiestneniu navrhovanej kioskovej TS na pare. č. 25645/1 KN-C, v odstupovej vzdialenosti cca 12 m od vodného toku resp vyznačenej brehovej čiary (PD, situácia - Detail osadenia TS) nemáme výhrady.
- K návrhu trasovania VN a NN káblového vedenia takisto nemáme námietky.
- **Upozorňujeme, že v prípade úpravy/opravy vodného toku, ak budú el. rozvody v kolízii s touto úpravou/opravou, investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie týchto rozvodov na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie navrhovaných rozvodov v danom záujmovom území.**
- Výstavbou nedôjde k žiadnemu zásahu do pozemku v správe SVP, š.p.
- **O zahájení prác v dotyku s vodným tokom Šindelák upovedomiť nášho pracovníka (Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať.**
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch (pozemky v šírke do 5 m od brehovej čiary obojstranne) je zakázané!!!
- Akékoľvek iné zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku po vykonaní prác zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku zhotoviteľ stavby neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho pracovníka (Ing. Raksányi) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. **O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.**
- Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní.

S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, **súhlasíme.**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 17.08.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/012702-002 :

Tunajší úrad so stavbou súhlasí za podmienky, že :

- pred vydaním územného rozhodnutia požiada investor o výnimku z cestného ochranného pásma cesty III/1181 nakoľko je vedenie navrhované mimo zastavané územie v ochrannom pásme cesty III/1181.
- križovanie cesty č. III/1181 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky.
- investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, určenie prenosného dopravného značenia na ceste č. III/1181. Ak si to vyžiada situácia je potrebné

požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1181 zo dňa 05.09.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/013246-003 :

Povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme na umiestnenie elektrického kábla pre stavbu „ SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK,“ v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1181 za týchto podmienok :

1. Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Dušan Držík 07/2023 a za podmienok daných majetkovým správcom pozemných komunikácií - SC TSK SÚ Trenčín vo vyjadrení č.j. SC/2023/1257-2 zo dňa 29.08.2023.
2. Vedenie bude uložené v chráničke kolmo na os cesty, bez zásahu do konštrukcie cesty t.j. min. 1,2m pod niveletu vozovky.
3. V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.
4. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné povolenie zo dňa 04.09.2023 pod č. TSK/2023/09240-2 :

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastníк ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok :

- VN káblové podzemné vedenie uložené v chráničke bude križovať cestnú komunikáciu č. III/1181 v staničení km 7,839 kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m. Montážne jamy budú zriadené za cestným telesom cesty III. triedy (za pätou násypu cestného telesa, min. 1,5m za vonkajšou hranou cestnej priekopy, ..). K realizácií stavebných prác z dôvodu dodržania stanovených podmienok SC TSK a TSK žiadame prizvať zástupcu Správy ciest TSK - Miroslav Michna, tel. 0903/ 769 045.
- stavebnými prácami, demontážou existujúcich PB nedôjde k zásahu do cestného telesa cesty č. III/1181;
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty III. triedy a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutých úsekoch ciest III. triedy;
- počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku ciest II. triedy. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty III. triedy;
- dodržať podmienky správcu komunikácie - Správy ciest Trenčianskeho

samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2023/1257-2 zo dňa 09.08.2023;

- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Myjave, kontaktná osoba: Miroslav Michna, tel. kontakt: 0903/ 769 045, e-mail: miroslav.michna@sctsk.sk
- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dočasného dopravného značenia,
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty;
- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;
- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na cestných komunikáciách II. a III. triedy;
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 11.08.2023 pod č. KPUTN-2023/16260-2/65185/NIP :

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Obec Priepasné ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.08.2023 pod zn. OÚ Prie 0407-0150/2023 :

1. Všetky prístupové cesty používané počas výstavby musia byť očistené ak prišlo k znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávateľa stavby. Po ukončení výstavby je dodávateľ stavby povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu.

Obec Priepasné, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.08.2023 pod zn. OÚ Prie 0407-0150/2023 a vyjadrenie do zápisnice z priebehu konania o umiestnení stavby zo dňa 06.12.2023 :

2. Je potrebné záväzne ponechať verejné osvetlenie a ich napojenie na zdroj elektrickej energie (prúdu).
3. Obec Priepasné k zámeru stavby nemá námietky za splnenia zákonných podmienok.

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Prievidza, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 27.08.2024 pod číslom : OS/PD-P-S2024/00889/01-EZ :

- Dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 27.08.2024 pod číslom : OS/PD-P-S2024/00889/01-EZ.

25. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 21.08.2024 podal horeuvedený stavebník žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu " L13.0404.21.0006 SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Priepasné.

Na uvedenú stavbu bolo obcou Priepasné vydané územné rozhodnutie dňa 10.07.2024 pod č.j.: SOÚ 30,R/2024 Prie. (SOÚ 34/2023), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.2024.

Ku žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie v ktorom stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 splnomocnil poverených zamestnancov Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava a Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec, ktorý splnomocnili LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401 v zastúpení Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní na stavbu " L13.0404.21.0006 SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS, NNK ", SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Priepasné.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 58 ods. 2) stavebného zákona musí stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,^{13a)}
- c) **právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,**^{13b)}
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.^{13c)}

Poznámka **13b)** k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Stavebník ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia líniovú stavbu " L13.0404.21.0006 SA_OKI_Priepasné, Podmlynárová, VNK, TS,

NNK „, SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Priepasné, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 5) zákona č. 251/2012 Z.z. ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 6) zákona č. 251/2012 Z.z. držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) § 11 odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia

obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

Zákomom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemkom v k.ú. Priepasné v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona na ktorých sa nachádza stavba.

Stavebný úrad dňa 14.05.2025 pod č.j.: SOÚ 37,O/2025 Prie. (SOÚ 35/2024) oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad určil lehotu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona na podanie námietok a pripomienok a to do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne a zároveň upozornil jednotlivo dotknuté orgány v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona, že sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania. Zároveň v stanovenej lehote nepožiadali žiadny dotknutý orgán o predĺženie lehoty na riadne posúdenie stavby.

Ostatné dotknuté orgány, ktoré neoznámili svoje stanoviská podľa § 61 ods. 6. stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podľa § 84 ods. 4) písm. b) stavebného zákona č. 25/2025 sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.

Posledný doklad k vydaniu stavebného povolenia bolo stavebnému úradu doložený dňa 25.07.2025.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia a stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 27.09.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000880-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 27.09.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000879-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie pre vydanie územného a stavebného povolenia zo dňa 07.09.2023 pod č. OU-MY-OSZP-2023/000839-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona zo dňa 23.10.2024 pod č. OU-MY-OSZP-2024/000868-002.
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 12.08.2024 pod zn. CD 25697/2024.
- BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k územnému konaniu a stavebnému konaniu zo dňa 18.08.2023 pod č. 067176/2023/JL.
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.07.2024 pod Číslom 6612420404.
- SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ zo dňa 30.08.2023 pod č. TD/NS/0680/2023/Kr.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné konanie zo dňa 10.08.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/012657-002.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 31.07.2025 pod č. OU-NM-PLO-2024/012486-002.
- Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 11.12.2023 pod č. OU-NM-PLO-2023/017212-002.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Piešťany, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 09.08.2023 pod č. SVP 1669/2023/2 7790/2023.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 17.08.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/012702-002.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1181 zo dňa 05.09.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/013246-003.
- Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné povolenie zo dňa 04.09.2023 pod č. TSK/2023/09240-2.
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, vyjadrenie k PD zo dňa 09.08.2023 pod č. SC/2023/1257-2.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 29.08.2023 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-244-001/2023-ING.

- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 11.08.2023 pod č. KPUTN-2023/16260-2/65185/NIP.
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko pre územné a stavebné konanie zo dňa 10.08.2023 pod č. ORHZ–NM1-2023/000281-002.
- Obec Priepasné ako orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.08.2023 pod zn. OÚ Pri 0407-0150/2023.
- Obec Priepasné, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.08.2023 pod zn. OÚ Pri 0407-0150/2023 a vyjadrenie do zápisnice z priebehu konania o umiestnení stavby zo dňa 06.12.2023.
- Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Prievidza, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby zo dňa 27.08.2024 pod číslom : OS/PD-P-S2024/00889/01-EZ.
- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - vyjadrenie zo dňa 11.08.2023 pod č. SEMal–EL13/2-3-2746/2023.
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko zo dňa 10.08.2023 pod č.: OU-MY-OKR-2023/000238-043.
- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 30.1.2025 pod č. BA-2896 2024.
- SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 24.07.2024 pod č. 320241259.
- Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 25.7.2024.
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 16.08.2023 pod č. 3455-2/342/2023.
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.7.2024 pod č. 1565/2024.
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR Bratislava - stanovisko zo dňa 10.08.2023 pod č. SITB-OT4-2023/001112-041.
- SATRO s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 24.7.2024.
- eustream,a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 22.07.2024 pod č. 387/2024.
- SITEL s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.07.2024 pod č. 240722-1569.

Ich stanoviská boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 400 €.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Priepasné, Priepasné č. 109, 906 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Peter Czere
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1 x projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Ing. Miloš Karas, Svätého Vincenta 5850/6, 821 03 Bratislava v zastúpení Ing. Xénia Albertová, Muškátová 4559/2, 903 01 Senec v zastúpení LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Peter Červený, Hattalova 17, 949 01 Nitra
2. Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Obec Priepasné - Peter Czere starosta obce
4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami
5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. SPP a.s. distribúcia, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
10. SVP š.p., Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
11. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
12. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
13. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
14. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
15. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Toto rozhodnutie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Priepasné a na webovej stránke obce Priepasné. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby